

كراسة الشروط العامة
والمواصفات الفنية و جدول الكميات

(بنظام المظروفين)

عملية / تحرير بيانات وطلبات غاوية لمواصفة ١٨ مطار

مناقصة :- عامة لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

جلسة يوم ١٨ احر الموافق ٢٠٢٤/١٢/٨

ثمن الكراسة :- ٥١١ جنيها

التأمين المؤقت :- ٧٢١١ جنيها

مدة تنفيذ العملية :- [٣] شهر

قطاع المشروعات إدارة العقود والمشتريات إدارة الشؤون القانونية

يعتمد ،،



نمونه ج عطاس

من عملية / تعريف بدالات وطلاحيات فاصلة الفقرات مراجع الامام

مناقصة / ممارسة ٢٠١٤

جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٠

إلى السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب

أنا الموقع أدناه / بطاقة ش / ع رقم

بندر

و عنوانی /

سجل تجاري رقم بطاقة ضريبية رقم

بعد الإطلاع والفحص الجيد للاشتراطات والمواصفات الخاصة بالعملية المذكورة آنفاً وجميع مستنداتها من جداول ورسومات وخرائط مرفقة تماماً من تفصيلاتها ويقتضي هذا بأنني قد ألممت إلماً كاملاً بكافة تفاصيل أمر التوريد وقدمناً عطائنا على أساس هذه التفاصيل وعليه نعرض ما يلي :-

١- أنني أقبل بدون أي معارضة جميع الشروط الموجودة في كراسة الشروط والعطاء وجميع البنود والنقاط المنوه

عنها في العقد وكذلك جميع التعديلات التي يراها صاحب العمل لتنفيذ الأعمال والتي أخذت بها علما تاما.

٢- نتعهد في حالة قبول عطائنا أن نودع التأمين النهائي طبقاً للأحكام الواردة في شروط العطاء خلال عشرة أيام

من تاريخ إخطارنا بقبول هذا العطاء.

٣- نتعهد بالالتزام بهذا العطاء لمدة ثلاث أشهر تبدأ من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو المدة اللازمة

بعد هذه المدة وتراها الشركة إذا تعذر البت قبل انتهاء مدة صلاحية سريان هذا العطاء.

ملحوظة :-

يقدم هذا العقد موقعاً من صاحبه على هذا النموذج المختوم بخاتم الشركة والمؤشر عليه برقم قسيمة ثمن الكراسة وتاريخها ويرفق به التأمين المؤقت المطلوب بالإضافة إلى البيانات والمستندات التي رأت الجهة الإدارية ضرورة توافرها للتأكد من مطابقة العرض الفني للشروط والمواصفات المطروحة وتوافرها الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدي مقدم العطاء وتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد.

ويوضح ذلك في مظلوف مغلق يكتب من الخارج المظلوف الفني الذي يوضح هو والمظلوف المالي داخل مظلوف مغلق بطريقة محكمة يوضح عليه اسم وعنوان الجهة الإدارية وأن ما بداخله المظلوف الفني والمالي موقع عليه من المورد.

تحریراً فی / / ۲۰۰

مقدم الطاء

الاسم :-

التوقيف :-

اسم العملية :- قوائم بالاسماء والمبالغ المستحقة للمواصفات
الأساسية

الشروط العامة لعملية الطرح

1. المطلوب تقديم العطاءات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن العملية بعالية .
2. تقدم العطاءات موقع عليها من أصحابها على نموذج العطاء وجدول الفئات المرفق .
3. تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين مبين على كل منهما من الخارج وموضح عليه أسم وعنوان الشركة وأسم العملية وتاريخ الجلسة أحدهما للعرض الفني ويحتوى على تأمين ابتدائي وقدره ١٠٠٠٠٠ ل.جنيه يؤدى نقداً" أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري المفعول لمدة صلاحية لا تقل مدة سريانها على ثلاثين يوماً" على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل مبلغ التأمين الابتدائي وكذلك خطاب من البنك لتحقيق المقدرة المالية للمورد وكذا أوراق تفيد طريقة التوريد ومدته وبيان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات وسابقة الأعمال وبيانات القيد فى السجل التجاري وشهادة التسجيل لدى مصلحة ضرائب القيمة المضافة والبطاقة الضريبية وتكون مجددة وبيان الشكل القانوني للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على نظامها القانوني وكذلك جميع البيانات الفنية للعرض المقدم وترفق أيضاً" كراسة الشروط والمواصفات الفنية .
4. ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على المقبولة فنيا والمستوفاة .
5. آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد ١٢/٨/٢٠٠٤ .
6. يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطاؤه قائماً" لا يمكن سحبه لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في ٢٠/٨/٢٠٠٤ .
7. لا يجوز للمورد شطب أى بند من بنود العطاء أو المواصفات الفنية أو غيرها أو عمل تعديل فيها إذا رغب فى أبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها فى كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني ولا يلتفت إلى أي عطاء أو أدعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
8. على المورد قبل تقديم العطاء أن يتحرى بنفسه وتحت مسؤوليته من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة وعليه أخطار الشركة فى الوقت المناسب بملاحظاته عليها ويكون مسئولاً" تبعاً" لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه .

تابع ما بعده

- 9 - على المورد بعد إخطاره كتابة " بقبول عطائه أن يؤدي خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطار قبول العطاء مبلغاً" يعادل 5% من إجمالي قيمة العطاء كتأمين نهائي ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم التوريد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان .
- 10- يتم التعاقد في حدود الأعمال الواردة بالعرض .
- 11- يتم السداد 100% بعد الانتهاء من الاستلام والفحص والإضافة بالمخازن كما يتم الصرف في حدود اللوائح المالية المقررة بعد توريد مشمول انر التوريد كاملاً والسداد على دفعات .
- 12- يجب على مقدم العطاء أن يقدم كافة البيانات الخاصة أن يكون له عنوان معروف ومحل مختار ترسل إليه المكاتبات الإخطارات والاستفسارات .
- 13- يشمل السعر المقدم قيمة التوريد والضريبة على القيمة المضافة والنقل وأى مصروفات أخرى حتى تسلم مخازن الشركة بمحافظة أسوان .
- 14- يلتزم الراسي عليه العطاء بتقديم شهادة معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تفيد بإجراء الاختبارات اللازمة للأصناف والمهمات المحلية الصنع .
- 15- يلتزم المورد بتقديم شهادة منشأ واختبارات المصنع والإفراج الجمركي لجميع الأصناف والمهمات المستوردة .
- 16- مدة التوريد ٣ (يوماً - شهر) من تاريخ استلام أمر التوريد والدفع بعد الاستلام والفحص .
- 17- على المورد ان يضمن الأجهزة وحسن تشغيلها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التوريد وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر والمورد مسئول عن بقاء جميع الأجهزة سليمة أثناء مدة الضمان فإذا ظهر بها أى خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر في إجراء ذلك فالشركة الحق أن تجريه على نفقته وتحت مسؤوليته وتخطر الشركة المورد كتابياً" للقيام بتحديد موعد للمعاينة والإصلاح .
- تابع ما بعده


- 18- يلتزم المورد بإتباع جميع القوانين و اللوائح الخاصة للشركات القابضة ذات الصلة بتنفيذ عملية التوريد .
- 19- إذا تأخر المورد عن إتمام عملية التوريد في الوقت المحدد لها توقع عليه غرامة تأخير قدره 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع بحد أقصى 8% من قيمة أمر التوريد .
- 20- يجوز للشركة سحب العملية من المورد في الأحوال المنصوص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات دون حاجة لإنذار أو الالتجاء إلى القضاء .
- 21- في حالة سحب التوريد كله أو جزء منه تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 55 من لائحة الشركة .
- 22- إذا أخل المورد بأي شرط من شروط أمر التوريد يكون للجهة الحق في إلغاء أمر التوريد أو تنفيذه على حسابه ويكون ذلك بقرار من السلطة المختصة يعلن له بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعبء ويترتب على ذلك أن يكون التأمين النهائي من حق الشركة كما يكون لها خصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمورد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة أو أى جهة إدارية أخرى أيا" كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .
- 23- تسرى على هذه المناقصة احكام اللائحة التنفيذية للشركات التابعة للشركة القابضة .


Holding company for water and waste
water
www.awsc.com.eg
Email - itawsc@awsc.com.eg &
aswan_www_company@yahoo.com

شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان
الشنون المالية
إدارة العقود والمشتريات

- 24- للشركة الحق في قبول او رفض اي صنف او بند او اسناد جزئى او الغاء المناقصة دون حق المتناقص في الرجوع على الشركة باى مطالبة وبما يحقق مصلحتها .
- 25- تسرى على هذه المناقصة أحكام اللائحة التنفيذية للشركات التابعة للشركة القابضة .

ادارة الشئون المالية،،


ادارة الشئون القانونية،،


ادارة العقود والمشتريات،،


توقيع وختم مقدم العطاء

/ الاسم

/ التوقيع

Email - Aswan_www_company@Hotmail.Com & Aswan_www_company@yahoo.Com

العنوان : أسوان - جبل نفقوى - محطة مياه جبل نفقوى - المركز الرئيسى IT ٠٩٧٢٣٠٤٢٨٧ 0972302792



* * * * *

التوقيع :-



مقاييس ابتدائية لعملية/ توريد بدالات وطلبات غاطسة لزوم مواجهة الامطار

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	توريد وحدة رفع مياه صرف صحي نقالى (بداله) تتكون من (محرك ديزل+ ظلمبة تحضير ذاتى) تصرف ١٠٠ ل/ث رفع ٢٠ متر ٤/٤ بوصة تسمح بمرور اجسام صلبة لا تقل عن ٧٠ مم كاملة بجميع المشتملات والشاسيه والعريش والبند يشمل خراطيم السحب بطول ١٥ متر وخراطيم الطرد بطول ٣٠ متر بنفس اقطار فلانجات السحب والطرد للظلمبة.	بالعدد	١		
٢	توريد وحدة رفع مياه صرف صحي نقالى (بداله) تتكون من (محرك ديزل+ ظلمبة تحضير ذاتى) تصرف ١٠٠ ل/ث رفع ٢٠ متر ٦/٦ بوصة تسمح بمرور اجسام صلبة لا تقل عن ٧٠ مم كاملة بجميع المشتملات والشاسيه والعريش والبند يشمل خراطيم السحب بطول ١٥ متر وخراطيم الطرد بطول ٣٠ متر بنفس اقطار فلانجات السحب والطرد للظلمبة.	بالعدد	١		
٣	توريد وحدة رفع مياه صرف صحي نقالى (بداله) تتكون من (محرك ديزل+ ظلمبة تحضير ذاتى) تصرف ١٢٠ ل/ث رفع ٣٠ متر ٨/٨ بوصة تسمح بمرور اجسام صلبة لا تقل عن ٧٠ مم كاملة بجميع المشتملات والشاسيه والعريش والبند يشمل خراطيم السحب بطول ١٥ متر وخراطيم الطرد بطول ٣٠ متر بنفس اقطار فلانجات السحب والطرد للظلمبة.	بالعدد	١		
٤	توريد ظلمبة غاطسة تصرف ٢٠ ل/ث رفع ٢٠ متر جهد ٢٢٠ فولت احادى الوجه من اجود الأنواع خدمة شاقه تصلح للعمل في مياه الصرف الصحي كاملة بجميع المشتملات	بالعدد	١٧		
٥	توريد وحدة توليد كهرباء ديزل مجمعة داخل كابينة عازلة للصوت ومثبتة على مقطورة متحركة (برج انارة LIGHT TOWER) قدرة ١٠ ك.ف.ا ، كاملة بجميع المشتملات .	بالعدد	٢		
٦	بالمقطوعة فك و نقل وتثبيت و إعادة تشغيل مولد كهرباء قدرة ١٠٠٠ ك.ف.ا من محطة العقاد الى محطة الدماس بجميع المشتملات مع نهو العمل نهواً كاملا حتى تمام التشغيل والاختبار على المحل	مقط	١		
	الاجمالى				

رئيس قطاع المشروعات

قطاع الصرف الصحي


مهندسى قطاع المشروعات

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)
(Signature)



استدراك

اسم العملية: توريد بدالات و طلمبات غاطسة لزوم مواجهة الامطار
نوع الطرح: | مناقصة عامة | | مناقصة محلية | | مناقصة محدودة | | إسناد مباشر |
١- تعديل البند رقم ٤


توريد طلمبة غاطسة تصرف لا يقل عن ١٢ ل/ث ولا يقل عن ١٥ متر جهد
٢٢٠ فولت احادى الوجه من اجود الانواع خدمة شاقعة تصلح للعمل فى مياه
الصرف الصحى كاملة بجميع المشتملات

المطلوب:

قطاع الصرف الصحي

المكتب الفنى

مرشد عبدالمطلب





مقاييس ابتدائية لعملية/توريد بدالات وظلمبات غاطسة لزوم مواجهة الامطار

البيد	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
1	توريد وحدة رفع مياه صرف صحي نقالي (بداله) تتكون من (محرك ديزل+ ظلمبة تحضير ذاتي) تصرف ١٠٠ ل/ث رفع ٢٠ متر ٤ بوصة تسمح بمرور اجسام صلبة لا تقل عن ٧٠ مم كاملة بجميع المشتلات والشاسيه والعريش والبند يشمل خراطيم السحب بطول ١٥ متر وخراطيم الطرد بطول ٣٠ متر بنفس اقطار فلاتجات السحب والطرد للظلمبة.	بالعدد	1		
2	توريد وحدة رفع مياه صرف صحي نقالي (بداله) تتكون من (محرك ديزل+ ظلمبة تحضير ذاتي) تصرف ١٠٠ ل/ث رفع ٢٠ متر ٦/٦ بوصة تسمح بمرور اجسام صلبة لا تقل عن ٧٠ مم كاملة بجميع المشتلات والشاسيه والعريش والبند يشمل خراطيم السحب بطول ١٥ متر وخراطيم الطرد بطول ٣٠ متر بنفس اقطار فلاتجات السحب والطرد للظلمبة.	بالعدد	1		
3	توريد وحدة رفع مياه صرف صحي نقالي (بداله) تتكون من (محرك ديزل+ ظلمبة تحضير ذاتي) تصرف ١٢٠ ل/ث رفع ٣٠ متر ٨/٨ بوصة تسمح بمرور اجسام صلبة لا تقل عن ٧٠ مم كاملة بجميع المشتلات والشاسيه والعريش والبند يشمل خراطيم السحب بطول ١٥ متر وخراطيم الطرد بطول ٣٠ متر بنفس اقطار فلاتجات السحب والطرد للظلمبة.	بالعدد	1		
4	توريد ظلمبة غاطسة تصرف لا يقل عن ١٢ ل/ث ورفع لا يقل عن ١٥ متر جهد ٢٢٠ فولت احادى الوجه من اجود الأنواع خدمة شاقعة تصلح للعمل في مياه الصرف الصحي كاملة بجميع المشتلات	بالعدد	١٧		
5	توريد وحدة توليد كهرباء ديزل مجمعة داخل كابينة عازلة للصوت ومثبتة على مقطورة متحركة (برج انارة LIGHT TOWER) قدرة ١٠ ك.ف.ا ، كاملة بجميع المشتلات	بالعدد	2		
٦	بالمقطوعة فك و نقل وتثبيت و إعادة تشغيل مولد كهرباء قدرة ١٠٠٠ ك.ف.ا من محطة العقاد الى محطة الدماس بجميع المشتلات مع نهو العمل نهوا كاملا حتى تمام التشغيل والاختبار .	مقط	1		
الإجمالي					

رئيس قطاع المشروعات

قطاع الصرف الصحي

مهندسى قطاع المشروعات

م.ر. عبد المطلب امير